

DECYZJA Nr 3/2016
o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), a także § 3 ust. 2 pkt. 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Baboszewo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie i remoncie stacji uzdatniania wody na działce o nr ew. 278/2 w miejscowości Baboszewo, gmina Baboszewo „.

stwierdzam:

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ” rozbudowie i remoncie stacji uzdatniania wody na działce o nr ew. 278/2 w miejscowości Baboszewo, gm. Baboszewo ”

u z a s a d n i e

Gmina Baboszewo w dniu 25 marca 2016 roku wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i remoncie stacji uzdatniania wody na działce o nr ew. 278/2 w miejscowości Baboszewo.

Przedłożony wniosek spełniał wymogi art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353).

W związku z zapisem § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. W sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), planowana

Decyzja niniejsza jest ostateczna

dnia 27.05.2016 r.

z up. WÓJTA
Inspektor ds. gospodarki gruntami
i planowania przestrzennego

Urszula Jasińska

inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie wszczęto na podstawie art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 poz.353) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2016 poz.23) w dniu 29.03.2016 roku. Według karty informacyjnej przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i remoncie stacji uzdatniania wody o wydajności:

$$Q_{\text{dśr}} = 50 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{dmax}} = 700 \text{ m}^3/\text{d}$$

W zakres modernizacji wchodzić będą następujące przedsięwzięcia:

- demontaż istniejącego układu technologicznego
- wykonanie instalacji elektrycznych technologicznych,
- montaż nowego układu technologicznego uzdatniania wody,
- montaż nowego układu dezynfekcji wody,
- montaż nowego układu pompowania wody,
- budowie zbiornika retencyjnego o pojemności 200m³ wraz z rurociągami międzyobiektoowymi,
- modernizacja obudów studni głębinowych wraz z regeneracją studni, rurociągami przesyłowymi oraz wymianą pomp głębinowych.

Istniejące studnie głębinowe są studniami czynnymi i posiadają zatwierdzone zasoby. Planowane przedsięwzięcie realizowane jest w ramach zatwierdzonych zasobów. Obecnie zainstalowane pompy głębinowe pompują wodę z maksymalną wydajnością – 48 m³/h. Woda w chwili obecnej pobierana jest w średniej ilości 700m³/d.

Projektowana maksymalna zdolność poboru wody przez pompy głębinowe wynosi 50 m³ /h przy wysokości podnoszenia 40 mH₂O zakładając pracę naprzemienną pomp.

Pobierana woda podziemna z istniejących studni głębinowych, będzie pompowana pompami głębinowymi, bezpośrednio na urządzenia uzdatniania zlokalizowane w budynku stacji uzdatniania wody. Woda będzie pompowana na aerator gdzie doprowadzane zostanie powietrze. Do aeratora należy doprowadzić sprężone powietrze o ciśnieniu minimum o 1 atm. Większym od ciśnienia wody w ilości 10% przepływu wody. Woda po filtrach odprowadzona zostanie do projektowanego zbiornika retencyjnego skąd następnie poprzez zestaw hydroforowy drugiego stopnia pompowana będzie w sieć wodociagową.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2016 poz.353), w toku prowadzonego postępowania uzyskano następujące opinie:

Opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku, z dnia 04 kwietnia 2016 r, znak ZNS-712-066/2016 – stwierdzające, że planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i opracowania raportu w zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi.

Opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2016r. Znak: WOOŚ-II.4240.491.2016.IA – stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska oraz kierując się kryteriami zawartymi w art.63 ust.1 pkt.1-3 Uoos oraz § 3 ust.1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w szczególności ze względu na:

1. rodzaj i charakter przedsięwzięcia, które nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na środowisko, z uwagi na:
 - skalę przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu
 - emisji i wystąpienia innych uciążliwości (z wyjątkiem fazy realizacji),
 - brak ryzyka wystąpienia poważnej awarii;
2. usytuowanie przedsięwzięcia będzie zajmować obszar, na którym brak jest zasobów mineralnych, siedlisk zwierząt, pomników przyrody podlegających ochronie. Przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane poza:
 - obszarami wodno-błotnymi oraz płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 - obszarami objętymi ochroną,
 - obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
 - obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 - obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary NATURA 2000 oraz nie będzie miało wpływu na pozostałe obszary i formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Analiza planowanego przedsięwzięcia z punktu widzenia znaczącego oddziaływania na środowisko doprowadziła do następujących ustaleń: oddziaływanie na środowisko w fazie rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody należy uznać za mało znaczące, emisja substancji

zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter lokalny i krótkoterminowy, a uciążliwości z nią związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych w fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko przedsięwzięcie nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania i wykorzystania terenów sąsiednich. Korzystanie ze środowiska związane z realizacją przedsięwzięcia będzie ograniczone więc do niezbędnego minimum i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

Wójt Gminy Baboszewo na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu, uzyskanych opinii organu ochrony środowiska i PPIS, biorąc pod uwagę skalę projektowanej inwestycji oraz przewidywane ilości i rodzaje substancji i energii, jakie będą wprowadzone do środowiska, wydał postanowienie z dnia 20 kwietnia 2016 roku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Na powyższe postanowienie strony nie wniosły zażalenia.

Przed wydaniem decyzji, zgodnie z art. 10 kpa organ powiadomił strony postępowania o zebraniu całego materiału dowodowego i wyznaczył siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie. W przewidzianym terminie żadna ze stron nie złożyła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Baboszewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Załącznik nr 1 – Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia (art.82 ust.3 „Uoos”).

Otrzymują:

1. Inwestor
2. Strony postępowania
3. a/a



WÓJT
Sobecki i Tomasz
mgr Tomasz Sobecki